



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO VIGILI DEL FUOCO

PRATO

“Pro ceteris fidenter labora”

Ufficio Prevenzione Incendi

Riferimento alla pratica n° 26769

DEL PACE CLAUDIA
VIA DI REGGIANA 86
59100 Prato

e p.c. Al Sig. Sindaco
del Comune di Prato
P.G. S.U.A.P.: rif. n° «» del «»

OGGETTO: I.T.E.S. "PAOLO DAGOMARI" - Comune di Prato: VIA DI REGGIANA 86, 59100 Prato - D.P.R. n° 151/2011: Conferenza Servizi per le seguenti attività:

67.4.C	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti
--------	--

Con riferimento alla conferenza di servizi, registrata con prot. n° 4364 del 27.04.2022, per l'adeguamento sismico dell'attività in oggetto, si esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

- ✓ le pareti di cartongesso a protezione dei controventi siano di caratteristiche prestazionali di resistenza al fuoco almeno REI 60;
- ✓ quando i lavori saranno svolti in contemporanea all'attività scolastica sia assicurata che il sistema delle vie di esodo sia sempre fruibile ed assicurare sempre le due uscite di piano;
- ✓ sia predisposta un DUVRI per lo svolgimento in sicurezza delle ambedue attività;
- ✓ siano assicurate le misure di gestione della sicurezza antincendio (misura S.5) del D.M. 03.08.2015 s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA TECNICA

Gennaro Senatore

(firma digitale ai sensi di legge)

IL COMANDANTE REGGENTE

Nicola Ciannelli

(firma digitale ai sensi di legge)